

CARATTERISTICHE LOCALE AD USO DEPOSITO/ MAGAZZINO:

- SUPERFICIE MINIMA 400 MQ;
- SUPERFICIE FINESTRATA PARI AD ALMENO 1/30 DELLA SUPERFICIE IN PIANTA FINO A 400 MQ E AD 1/50 DELLA SUPERFICIE ECCEDENTE TALE VALORE;
- IMPIANTI ELETTRICI, DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE A NORMA
- PRESENZA DI ALMENO 2 USCITE DI SICUREZZA
- IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI CON POSSIBILITA' DI REMOTIZZAZIONE DELL'ALLARME;
- DOTAZIONE DI ESTINTORI, IN ACCORDO CON LA TABELLA 1 DELL'ALLEGATO V DEL DM 10/03/1998 PER ATTIVITA' A RISCHIO INCENDIO BASSO, QUI RIPORTATA:

tipo di estintore	superficie protetta da un estintore		
	rischio basso	rischio medio	rischio elevato
13 A - 89 B	100 m <sup>2</sup>	-	-
21 A - 113 B	150 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	-
34 A - 144 B	200 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
55 A - 233 B	250 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>

- DOTAZIONE DI LOCALI AD USO UFFICIO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
  - o PRESENZA DI ILLUMINAZIONE ED AERAZIONE NATURALE PARI AD ALMENO 1/10 DELLA SUPERFICIE IN PIANTA, GARANTITA DA SUPERFICI FINESTRATE APRIBILI;
  - o SERVIZI IGIENICI, DOTATI DI ANTIBAGNO, ILLUMINATI E VENTILATI;
  - o PRESENZA DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE;
  - o PRESENZA DI PRESE ELETTRICHE, FONIA E DATI CABLATE
  
- DOTAZIONE DI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
  - o SUPERFICIE DI ALMENO 10 MQ;
  - o PRESENZA DI AERAZIONE NATURALE, PARI AD 1/10 DELLA SUPERFICIE IN PIANTA DEL LOCALE, O FORZATA TALE DA GARANTIRE UN MINIMO DI 3 RICAMBI ORA;
  - o SUPERFICI FACILMENTE LAVABILI