

Trieste, 12 febbraio 2021

Oggetto: Nuova linea di alimentazione impianti gas del condominio sito in via Carlo Combi 9
Perizia giustificativa di spesa ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

Facendo seguito al verbale di somma urgenza dd. 03.02.2021, la presente perizia giustificativa di spesa evidenzia motivazioni tempi e costi di realizzazione dell'intervento in oggetto al fine di individuare la relativa copertura economica.

In data 03 febbraio u.s. il gestore degli impianti – I.R.C.C.S. Burlo Garofolo – durante un sopralluogo nella medesima data è stato riscontrato il tipico odore di gas metano. In seguito sono stati contattati i tecnici Acegas per effettuare un sopralluogo congiunto con il tecnico Jacopo Bais per mettere in sicurezza gli ambienti sospendendo la fornitura al condominio.

Accertata l'urgenza, si è proceduto a richiedere ad una ditta specializzata un preventivo per l'esecuzione dei lavori di adeguamento per gli alloggi occupati del condominio, nello specifico "Termoidraulica Stella s.r.l.", la quale ha fornito il preventivo descrivendo i lavori da eseguirsi per l'esecuzione dei lavori per la ditta AcegasApsAmga che ha preso in carico le lavorazioni per la nuova adduzione del gas metano.

Il preventivo, del valore complessivo di Euro 12.800,00 + iva al 10%, prevede:

- opere murarie;
- realizzazione di tre nuove linee gas;
- esecuzione prova di tenuta;
- fornitura ed installazione di un armadio in alluminio per i nuovi contatori;
- pulizia del cantiere.

Il tecnico incaricato a seguire tale attività è stato individuato nel geometra Jacopo Bais, che ha svolto le attività di sopralluogo e organizzazione delle attività di cantiere.

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale

Direttore della struttura: *ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile dell'Istruttoria: *geom. Jacopo Bais*

● tel: 040.3785.326

● e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it

● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2008

Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet
n. IT-38050

Per l'intervento complessivo si prevede il seguente quadro economico di spesa:

	Euro
A. LAVORI	
A.1 Lavori oneri di sicurezza compresi	12.800,00 €
TOTALE LAVORI	12.800,00 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10%	1.280,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.280,00 €
TOTALE (A+B)	14.080,00 €

Per l'intervento complessivo si prevede di coprire la spesa con il conto del bilancio 2021 relativo alle manutenzioni impiantistiche, considerando che l'assicurazione rimborserà parte della spesa in base alle indicazioni della polizza.

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE
TECNICA E REALIZZAZIONE DEL
NUOVO OSPEDALE

Ing. Elena Clio Pavan



IRCCS BURLO GAROFOLO - TRIESTE
Direttore S.C. Gestione Tecnica e
Realizzazione Nuovo Ospedale
ing. Elena Clio Pavan

Allegati:

1. verbale di somma urgenza dd. 03.02.2021 prot.int. 2021-160/P
2. preventivo ditta esecutrice dd. 05.02.2021 prot.int. 2021-185/P