

 <p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p> <p>ISTITUTO DI RICOVERO e CURA a CARATTERE SCIENTIFICO Burlo Garofolo di Trieste</p> 	<p>DIREZIONE AMMINISTRATIVA tel. +39 040 3785.326 ● fax +39 040 762147 ● cf. 00124430323 email: direzione.technica@burlo.trieste.it pec: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it 34137 Trieste, via dell'Istria 65/1</p>
--	---

IRCCS Burlo Garofolo – Prot. GEN/INT 0000655 del 16/04/2021

Oggetto: Cedimento del manto stradale e risultanze videoispezione - Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016

In data 16 aprile 2021, a seguito di segnalazione del cedimento della pavimentazione stradale sul percorso in uscita dei mezzi di emergenza in corrispondenza delle strisce pedonali dell'accesso principale dell'ospedale è stata eseguita una videoispezione della condotta fognaria sottostante la strada, di cui si riporta l'esito in allegato, da cui si è constatato un importante cedimento della condotta stessa.

Più precisamente, il cedimento superficiale ha messo in evidenza un problema del sottoservizio che va risolto con urgenza.

Visto lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità dovuto a:

- Il rischio di inciampo delle persone che si recano all'ospedale;
- Il rischio di viabilità per i mezzi in uscita dal parcheggio del pronto soccorso, tra cui anche le ambulanze in uscita dalla camera calda;

Si è proceduto quindi, nell'immediatezza, ad interdire l'area e a consolidare intanto il manto superficiale. Contestualmente si è dato mandato al gestore degli impianti di procedere con la risoluzione del problema.

Ciò premesso e considerato si ritiene urgente ed indifferibile procedere, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, all'intervento di riparazione definitivo al fine di risolvere nel più breve tempo possibile la problematica in essere.

Trieste, 16/04/2021

Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale
Ing. Elena Clio Pavan

Direzione Amministrativa

Struttura competente: S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale

Dirigente Responsabile: *ing. Elena Pavan*

Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Pavan*

Responsabile dell'Istruttoria: *per. ind. Andrea Balia*

● tel: 040.3785.326 ● fax 040.762147

● e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it

● posta certificata: servizio.technico@pec.burlo.trieste.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008
Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet n. IT-38050