

IRCCS Burlo Garofolo – Prot. GEN/INT 0000692 del 23/04/2021

Trieste, 23 aprile 2021

**Oggetto:** Cedimento del manto stradale e risultanze videoispezione  
**Perizia giustificativa di spesa ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.**

Facendo seguito al verbale di somma urgenza dd. 16.04.2021, la presente perizia giustificativa di spesa evidenzia motivazioni tempi e costi di realizzazione dell'intervento in oggetto al fine di individuare la relativa copertura economica.

In data 16 aprile 2021, a seguito di segnalazione del cedimento della pavimentazione stradale sul percorso in uscita dei mezzi di emergenza in corrispondenza delle strisce pedonali dell'accesso principale dell'ospedale, è stata eseguita una videoispezione della condotta fognaria sottostante la strada constatando un importante cedimento della condotta stessa.

Trasmesso il verbale di somma urgenza al gestore/manutentore degli impianti SIRAM S.p.a., lo stesso si è immediatamente attivato individuando i mezzi necessari all'intervento e concordando con l'Istituto orari e modalità di intervento in modo da non intralciare l'accessibilità al comprensorio, sia pedonale che carrabile.

L'intervento infatti prevede la chiusura della rampa di uscita dal parcheggio dell'emergenza (pronto soccorso) e richiede pertanto movieri che consentano il flusso alternato sull'unica rampa di accesso disponibile.

È stato individuato il pomeriggio del giovedì 22 aprile per eseguire lo scavo, ripristinare la condotta e ricoprire definitivamente lo scavo. Un pomeriggio è risultato insufficiente per lo svolgimento dell'intera attività, pertanto lo scavo è stato chiuso con una lamiera provvisoria e questa mattina – prima dell'orario di accesso delle attività ambulatoriali – è stato completato l'intervento di ripristino.

La stima delle attività svolte e delle maestranze impiegate anche nella gestione dei flussi in ingresso e in uscita dell'ospedale è di Euro 1.800,00 oltre all'iva, tale spesa comprende:

**Direzione Amministrativa**

Struttura competente: SC Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale

Direttore della struttura: *ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile dell'Istruttoria: *geom. Jacopo Bais*

● tel: 040.3785.326

● e-mail: [direzione.technica@burlo.trieste.it](mailto:direzione.technica@burlo.trieste.it)

● posta certificata: [OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it)



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO  
9001:2008

Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet  
n. IT-38050

- costo orario dei movieri;
- realizzazione dello scavo e asporto del materiale lesionato;
- ripristino della condotta;
- ritombamento dello scavo e ripristino del manto di usura.

Il tecnico incaricato a seguire tale attività è stato individuato nell'ing. Vito Suklan, che ha svolto le attività di sopralluogo, raccordo con la Direzione sanitaria, con il servizio comunicazione per la gestione della notizia verso l'utenza e organizzazione delle attività di cantiere.

Durante i lavori si è potuta constatare l'accidentalità dell'evento.

Per l'intervento complessivo si prevede il seguente quadro economico di spesa:

	Euro
<b>A. LAVORI</b>	
A.1 Lavori oneri di sicurezza compresi	1.800,00 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.800,00 €</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 IVA 22%	396,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>396,00 €</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>2.196,00 €</b>

Per l'intervento complessivo si prevede di coprire la spesa con il conto del bilancio 2021 relativo alle manutenzioni impiantistiche, data la dimensione della spesa (di gran lunga inferiore alla franchigia) si è ritenuto di non attivare l'assicurazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE  
TECNICA E REALIZZAZIONE DEL  
NUOVO OSPEDALE  
Ing. Elena Clio Pavan

Allegati:

1. verbale di somma urgenza dd. 16/04/2021 prot.int. 655